№. Gn202402087

CMA
220021349638

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

委 托 单 位： 天津市静海区市场监督管理局

产品型号名称： DFB-05-C0.50/单片非隔热型防火玻璃

检 验 类 别： 委托检验

应急管理部天津消防研究所

注　意　事　项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效，未经本检验机构批准不得部分复制使用。
5. 对报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验机构提出。
6. 报告的结果仅适用于受检样品。
7. 本中心实施检验检测活动的固定场所有应急管理部天津消防研究所第一试验基地（简称“一基地”），地址为天津市西青区津涞公路富兴路2号;应急管理部天津消防研究所第二试验基地（简称“二基地”），地址为天津市西青区开发区新源道4号。具体检验检测地点见报告备注。

名　　称：应急管理部天津消防研究所
地　　址：天津市西青区津涞公路富兴路2号
电　　话：022-58387888
传　　真：022-58387878
邮政编码：300382
网　　址：www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

Name:Tianjin Fire Science and Technology Research Institute of MEM
Address:No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway , Xiqing District , Tianjin , China
Telephone:022-58387888
Fax:022-58387878
Post Code:300382
Website: www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

应急管理部天津消防研究所

检 验 报 告

№.Gn202402087

产品名称	单片非隔热型防火玻璃	**型　　号**	DFB-05-C0.50
委托单位	天津市静海区市场监督管理局	**生产单位**	天津天玻科技发展有限公司(生产单位由抽样单位提供)
送检单位	天津市静海区市场监督管理局	**样品编号**	202402087
抽样单位	天津市静海区市场监督管理局	**抽样基数**	空白
抽样地点	天津市静海经济开发区二号路8号	**抽样日期**	2024-03-17
样品数量	1片	**到样日期**	2024-04-30
检验类别	委托检验	**样品等级**	C0.50
检验日期	2024-05-07 至 2024-05-08		
检验依据	GB15763.1-2009		
检验项目	耐火性能		
检验结论	经按GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》检验，结果详见汇总。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 5 月 11 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点：☑一基地　□二基地		

批准：　　审核：　　编制：

应急管理部天津消防研究所

检　验　报　告

产品照片：



（本栏以下空白）

应急管理部天津消防研究所

检验结果汇总表

生产单位：天津天玻科技发展有限公司　　№.Gn202402087

产品型号：DFB-05-C0.50　　共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	C0.50级： 耐火完整性时间≥0.50h。 6.3（7.3）	样品倾斜度为90°。 耐火试验进行到30min时： 未丧失完整性。 耐火完整性时间大于0.50h。	/	样品受火尺寸不满足标准中受火尺寸不应小于600mm×1100mm的要求，故不判定。
		本页以下空白			

应急管理部天津消防研究所
照 片 页



